



YDYzo 5x6mm2

Pomiędzy jednostkami zewnętrznymi a dedykowanymi im jednostkami wewnętrznymi należy dodatkowo poprowadzić dodatkową przewody YDYzo 5x1,5mm2, służące zasilaniu oraz komunikacji pomiędzy jednostkami: zewnętrzną i wewnętrzną.

NR OBW.	WG	LK	FO+OCHR.	OPIS OBWODU
MOC ZAINSTAL.	wg. bilansu	---	---	ZASILANIE PODROZDZIELNI Z ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNI PARTERU
KONTROLA NAPIĘCIA				
OCHRONA PRZECIWPŁYCIOWA				

ZASILANIE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ ZZEWNĘTRZNEJ NR 1	F2.1	660W
ZASILANIE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ ZZEWNĘTRZNEJ NR 2	F2.2	660W
ZASILANIE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ ZZEWNĘTRZNEJ NR 3	F2.3	660W
ZASILANIE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ ZZEWNĘTRZNEJ NR 4	F2.4	660W

ZASILANIE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ ZZEWNĘTRZNEJ NR 5	F2.1	660W
ZASILANIE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ ZZEWNĘTRZNEJ NR 6	F2.2	660W
ZASILANIE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ ZZEWNĘTRZNEJ NR 7	F2.3	660W
ZASILANIE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ ZZEWNĘTRZNEJ NR 8	F2.4	660W

ZASILANIE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ ZZEWNĘTRZNEJ NR 1	F1.1	1330W
ZASILANIE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ ZZEWNĘTRZNEJ NR 2	F1.2	1330W
ZASILANIE JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ ZZEWNĘTRZNEJ NR 3	F1.3	1330W
REZERWA	F1.4	---

BILAN MOCY DLA ROZDZIELNI			
Typ odbioru	Moc P _i [W]	Wsp. k _f [-]	Moc P _s [W]
Technologia	9270	1	9270
RAZEM	9270		9270

OBJEKT / INWESTYCJA:	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W PODLESIU			PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Węszorek upr.nr SLK/4125/PWDE/12			OPRACOWAŁ:	mgr inż. Zbigniew Szczepko		
ADRES INWESTYCJI:	PODLESIE 99; 42-235 LEŁÓW; DZ.EW. 1495/1 K.M.2			ADRES INWESTYCJI:	GMINA LEŁÓW			JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Technicznego Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szczepko ul. Zielona 28A; 42-380 Paoj tel. +48 606 155 803			
INWESTOR:	GMINA LEŁÓW										
ADRES INWESTYCI:	UL. SZCZĘKOCIŃSKA 18, 42-235 LEŁÓW										
BRANŻA: ELEKTRYCZNA				FAZA: PROJEKT BUDOWLANY				MAZJA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI ZASILANIA ZESTAWÓW KLIMATYZACYJNO-GRZEWCZYCH			
ZASTRZEŻENIE: NIE WŁĄCZAĆ Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM RYSUNEK INWESTYCYJNY NIE MOŻE BYĆ PRZESYŁANY, UZUPŁEŃNIAĆ LUB DOSTĘPNOŚĆ KONTAKTOWĄ BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE TBCAD 2012				DATA: 03.2017				SKALA: 1:--- NUMER RYSUNKU: E3			