PRZEKRÓJ NORMALNY W KM 0+000–0+301
SKALA 1:50



POŁĄCZENIE JEZDNI Z ISTN. NAWIERZCHNIĄ DRÓG BITUMICZNYCH
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU Z KRUSZYWA
SKALA 1:50



KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22 cm [B1].
SKALA 1:20



OBRZEŻE BETONOWE (8X30) cm [B3].
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ NORMALNY W KM 0+301–0+408
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY W KM 0+476–0+546
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU Z PRZEPUSTEM GOSPODARCZYM
SKALA 1:50



DETAL: SPOSÓB WYKONANIA ŁAWY I USTAWIENIA KRAWĘŻNIKA [B1].
SKALA 1:20



PRZEKRÓJ NORMALNY W KM 0+408–0+476
SKALA 1:50



CHODNIK W OBRĘBIE WŁĄCZENIA DO DROGI POWIATOWEJ
SKALA 1:50



DETAL: ODSADZKI WARSTW BITUMICZNYCH.
SKALA 1:20



DETAL: SPOSÓB WYKONANIA ŁAWY I USTAWIENIA OBRZEŻA [B3].
SKALA 1:20



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
Nr id.	Układ warstw
1	4 cm – warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 4 cm – warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70 8 cm – podbudowa: KŁSM 0/31,5 12 cm – podbudowa: KŁSM 31,5/63 20 cm – warstwa odsączająca: pospółka
2	4 cm – warstwa ścieralna: AC 11 S 50/70 4 cm – warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70 istn. warstwy konstrukcyjne drogi
3	15 cm – nawierzchnia: KŁSM 0/31,5 15 cm – wartwa odsączająca: pospółka
4	Rura kielichowa PP ⌀400 SN8 na ławie z pospółki gr. 25 cm
5	8 cm – betonowa kostka brukowa 3 cm – podsypka cementowo–piaskowa (1:4) 15 cm – podbudowa: KŁSM 0/31,5 10 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5)

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI	
Nr id.	Materiał
B1	Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – światło 2 cm
B3	Betonowe obrzeże chodnikowe (8x30) cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu.

Inwestor: Gmina Lelów
Ul. Szczekocińska 18
42–235 Lelów

Biuro projektowe: Andrzej Przybylski
Ul. Kukuczki 14 m 30
42–224 Częstochowa
GSM. +48 726 830 813

Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Skala: 1:20, 1:50 | Data: 10.2019 | Nr rys.: D–03

Branża: DROGOWA | Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Funkcja:	Dane osobowe:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI	
Nr uprawnień:	SLK/4107/PWOD/12	
Sprawdzający:		
Nr uprawnień:		
Opracowujący:	mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI	
Nr uprawnień:	–	