PRZEKRÓJ I–I



RZUT A - A



UWAGA: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ZBIORNIKA PATRZ RYSUNKI Z BRANŻY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

OTWOROWANIE ŚCIAN – PRZEJŚCIA SZCZELNE

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	RZĘDNA OSI	UWAGI
1	*Przejście szczelne typ GPSR dla rurociągu ścieków PVC-U ø160mm*	*ø202*	*2*	*-1,00*	*Wprowadzić bosy koniec rurociągu na długość min.250mm od ściany zbiornika*
2	*Przejście szczelne typ GPSR dla rurociągu ścieków PVC-Uø160mm*	*ø202*	*1*	*-1,37*	*Wprowadzić koniec rurociągu z kielichem na długość 115mm od ściany zbiornika*
3	*Otwór dla AROTø110*	*ø120*	*2*	*-0,75*	*Wprowadzić koniec rurociągu na długość 50mm od ściany zbiornika*

OTWOROWANIE PŁYTY WIERZCHNIEJ

L.p.	PRZEZNACZENIE	ØOTWORU [mm]	ILOŚĆ OTW. szt.	UWAGI
I	*Otwór na wtaz żeliwny wtopiony w ptytę*	*ø600*	*2*	*Klasa A15, licować z ptytą wierzchnią*
II	*Otwór na kominek wentylacyjny*	*ø110*	*1*	*Montaż wg technologii*
III	*Otwór do mocowania żurawia*	*ø110*	*1*	*Montaż wg technologii*

±0,00 = 255,35m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Opracowanie:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

Branża: TECHNOLOGIA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	12.2014r.	R00 P 13.231/13
Faza: PB	Skala: 1:20	TE 41.00

Rysunek: ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH OBIEKT Nr 5

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektował:	dr inż. Ludovit Żarnovsky		
	mgr inż. Anna Beisteiner	St–61/87 w spec. instalacyjno–inżynieryjnej	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Goch		
Sprawdził:	mgr inż. Elżbieta Piotrowska	POM/0034/POOS/06	

Biuro Projektowo–Usługowe "BETA"
ul. Opolska 41/3
31–277 Kraków