



- UWAGI
1. Zawór odcinający ścieki dowożone ZM-4.01 – napęd 3–fazowy
2. Dmuchawa VB-4.01 pracuje w cyklu złącz – wyłącz

LEGENDA:

RT-04 - ROZDZIELNICA FEK - PAK

ZA-4.01 - ZAWÓR ODCINAJĄCY ŚCIEKI DOWOŻONE

PM-4.01 - POMIAR PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - PRZEPŁYWOMIERZ

PS-4.01 - POMPA W ZB. UŚREDNIAJĄCYM ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH 5

PL-4.01 - PŁYwak POZIOMU ŚCIEKÓW W OB. 5

RS-4.01 - ROZDZIELNICA SERWISOWA W OB. 5

DM-4.01 - DMUCHAWA NAWIEWIETRZANIA ZB. UŚREDNIAJĄCYCH

PL-4.02 - PŁYwak DMUCHAWY W OB. 5

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym.

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Obiekt: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LEŁÓW				
Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 12.2014r.	Rys. Nr R00
		Faza PB	Skala -	P 13.231/13
TE51/4/1.00				

Rysunek: Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki RT-04 punkt zlewny Fek-Pak Ob. Nr 4		Inte i Nazwisko	Numer uprawnień Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Franciszek Lesick	GP-IV-43386/15/78		
Opracował:	mgr inż. Anna Mikuśko			
Sprawił:	mgr inż. Waldemar Białik	RP-UP/356/93		

Biurowo Projektowo-Usługowe "BETA" ul. Opolska 41/3 31-277 Kraków