



LEGENDA:

TA-01 - GŁÓWNA ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA
DM-1.01 - DM-1.03 - DMUCHAWY
RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU
ZM-1.05 - ZAWÓR ODPROWADZANIA KONDENSATU
SO-1.01 - SONDA POMIARU TLENU ROZPUSZCZONEGO

UWAGI

- Zasilanie dmuchaw poprzez puszkę przyłączeniową oraz przewody temperaturoodporne, np. typu GsLGs uzależnione od typu zastosowanej dmuchawy.
- Zastosować softstartery
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania (układ TNS)
- Ochrona przepięciowa: Up <1,5kV, klasa C

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Obiekt: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LEŁÓW				
Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 12.2014r.	Rys. Nr R00
Rysunek: Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz. 1		Faza PB	Skala -	TE51/1/1.00
Projektant: mgr inż. Franciszek Lesiok		Inicjator i Nazwisko		Numer uprawnień Specjalność
Opracował: mgr inż. Anna Mikuśko		Podpis		
Sprawdził: mgr inż. Waldemar Białik		Podpis		
RP-UPr.356/93		Podpis		

Biurowisko Projektowo-Usługowe "BETA"

ul. Opolska 41/3

31-277 Kraków