



- UWAGI:**
1. Typ kabli wg. rysunków P 13.231/13 TE 51.00
 2. Przewody układać:
 - a) główne trasy w korytkach ocynkowanych,
 - b) podłączenie do urządzeń wewnętrznych w rurach PVC,
 - c) podłączenie do urządzeń zewnętrznych w rurach osłonowych AROT.

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Obiekt:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LEŁÓW			
Brano:	TECHNOLOGIA	Indeks 00	Data 12.2014r.	Rys. Nr P 13.231/13
Rysunek:	ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ANTRESOLA, I oraz II CIĄG	Faza PB	Skala 1:50	TE53.00
Projektant:		Inicjator i Nazwisko		Numer uprawnień Specjalność
Projektant:		mgr inż. Franciszek Lesiak		GP-N-8388/15/78
Sprawdził:		mgr inż. Anna Mikulska		
		mgr inż. Waldemar Białik		RP-Upr.356/93
				Podpis

Biurowo Projektowo-Usługowe
"BETA"
ul. Opolska 41/3
31-277 Kraków