

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00 fax 34 362-72-10 e-mail: pss@czestochowa.pis.gov.pl

Częstochowa, 09.03.2021 r.

NS-HKiŚ.903.83.2021

**Wójt Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów**

**OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych wydanych na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych i wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej dostarczonych przez producentów, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Lelów za 2020 rok.

1. Wykaz producentów wody:

Producentami wody dla gminy Lelów byli: Gmina Lelów (wodociągi: Lelów, Nakło, Melchów) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Bogumiłku (wodociąg lokalny).

2. Produkcja wody:

Gmina dostarczyła dla odbiorców z 3 ujęć wodę w ilości ok. 593 m³/dobę, natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na własne potrzeby produkował ok. 6 m³/dobę.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

Szacunkowa liczba zaopatrywanych mieszkańców w wodę wyniosła ok. 4792 osób, w tym ok 60 osób z wodociągu lokalnego.

4. Jakość wody:

W stacji uzdatniania w Nakle woda poddawana była procesowi odżelaziania. Natomiast jakość ujmowanej wody z wodociągu Lelów, Melchów oraz w Bogumiłku była zgodna

z obowiązującymi wymaganiami, w związku z czym nie były prowadzone żadne procesy uzdatniania.

W ramach prowadzonego przez tutejszą Stację bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 10 stałych punktów poboru wody ogółem zostało pobranych 13 próbek wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Badania wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone były przez przedsiębiorstwo wodociągowe zgodnie z opracowanym harmonogramem.

5. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody:

W badanych próbkach wody przeznaczonej do spożycia nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.


Od użytkowników wodociągów nie wpłynęły do tutejszej Stacji interwencje o problemach związanych z jakością wody, nie zgłoszono również reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

6. Postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w 2020 r. nie prowadził żadnych postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do tutejszej Stacji nie wpłynęły od przedsiębiorstw wodociągowych informacje o prowadzonych pracach modernizacyjnych i remontowych na sieci wodociągów.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w 2020 roku w ramach nadzoru bieżącego oraz kontroli wewnętrznych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) wydaje ocenę o przydatności wody do spożycia w 2020 roku na terenie gminy Lelów.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie

dr n. med. Dariusz Nowicki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a