



42-235 Lelów
ul. Szczekocińska 18
www.lelow.pl

Gmina Lelów

IDS 151398089
NIP 949-21-72-992

tel. (034) 355 01 21
faks (034) 355 00 49
e-mail: wojt@lelow.pl

Lelów, dnia 17 lutego 2021 r.

GR.271.3.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „**Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów** realizowanego w ramach projektu: „**Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg**” - w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Numer ogłoszenia: 523004-N-2020 z dnia 2020-03-12 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:

Pytanie Wykonawcy z dnia 09.02.2021 r.

1. Prosimy o uaktualnienie załącznika nr 5 do SIWZ na bazie, którego należy złożyć dokumenty techniczne dla oferowanych urządzeń stanowiących potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w dokumentacji przetargowej a zwłaszcza określonych w PFU. Naszym zdaniem załącznik zawiera wymagania, które były określone w PFU przed zmianami tego dokumentu i nie odzwierciedla wymagań obecnie stawianych urządzeniom.

Odp. Załącznik był zaktualizowany w grudniu 2020 r. Jest zaktualizowany do nowego PFU. Przy kompletowaniu dokumentów i określaniu parametrów minimum należy jednak wziąć pod uwagę zmiany ujęte w odpowiedziach do pytań Wykonawców w zakresie parametrów minimum.

2. Prosimy o potwierdzenie, że załącznik nr 5 do SIWZ nie należy składać na wezwanie Zamawiającego lecz ma on służyć wykonawcy w celów skompletowania właściwych kart technicznych oraz pozostałych dokumentów dla oferowanych urządzeń? Wątpliwości wykonawcy w zakresie części 2 i 3 w załączniku 5 do SIWZ budzi zapis TAK/NIE obok niektórych wyszczególnionych parametrów. Czy zatem należy zaznaczyć właściwe?

Odp. Załącznik nr 5 jest wyłącznie załącznikiem pomocniczym dla Wykonawcy. Wg list w nim umieszczonych ma skompletować karty i inne dokumenty, na których znajdują się parametry wymagane w postępowaniu. TAK/NIE oznacza, że dany dokument ma zawierać informację o istnieniu danego wyposażenia parametru, a nie wskazywać konkretną wartość. Aby spełnić parametry minimum Wykonawca musi wykazać w dokumentach, że dane urządzenie posiada wymienione w załączniku wyposażenie, czyli przy sprawdzaniu przez Zamawiającego kart będzie posługiwał się metodologią TAK/NIE lub sprawdzał wartość danego parametru.

3. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie pkt. 4 załącznika 1A do SIWZ w zakresie części 2 zamówienia. Naszym zdaniem Zamawiający nie określił w sposób jednoznaczny jaką wartość wskaźnika COP przy A7W35 należy podać w formularzu ofertowym? Wyjaśniając w PFU dotyczącym powietrznych pomp do c.o. wraz z c.w.u. w Załączniku 1 – Lokalizacje instalacji pomp powietrznych do c.o. wraz z c.w.u. zostały określone minimalne moce pomp dla danych lokalizacji tak więc każda z tych pomp przy danej mocy i parametrze A7W35 ma inny wskaźnik COP. Czy zatem w pkt.4 załącznika 1A do SIWZ należy podać wartość COP dla pompy o najniższej mocy, czy też ma to być np.: średnia ważona COP dla wszystkich oferowanych pomp ciepła lub czy też wykonawca powinien wpisać, że oferowane przez niego pompy ciepła w zakresie mocy od 11-18kW posiadają wskaźnik COP powyżej 4,3 lub poniżej 4,3 jak to zostało określone w kryterium oceny ofert Rozdział XI część 2 pkt. 3 SIWZ?

Odp. Wykonawca musi zaznaczyć odpowiedź właściwą dla każdej z oferowanych pomp. Jeśli zaznaczy, że COP mieści się powyżej 4,3, oznacza to, że każda z pomp spełnia ten parametr.

Strona 1 z 1