



UWAGA: Po wyborze przez wykonawcę producenta kotła należy sprawdzić możliwość posadowienia kotła we wnęce powstałej po demontażu istniejącego kotła. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie na etapie prac wykonawczych. Wymieniany kocioł był połączony w kaskadę wraz z istniejącym kotłem stojącym obok. W/w połączenia należy zdemontować. Demontaż musi umożliwić indywidualną pracę każdego z kotłów.

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

- Zasilanie
- Powrót
- Rury układu otwartego



jednostka projektowa:
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
ZUT PIOTR SZLEPER
adres:
I kara 128B
42-221 Częstochowa
tel:
+48 605 091 722, 34 372 23 65
e-mail:
p.szleper@gmail.com

inwestor:
GMINA LELÓW
adres:
Ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

nazwa projektu:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOŁU
SZKOLNO-PREDSZKOLNEGO W
LEŁOWIE – SEGMENT
„GIMNAZJUM”.
PROJEKT INSTALACJI
SANITARNYCH

adres:
ul. Szczekocińska 41, 42-235 Lelów
Województwo Śląskie
Powiat Częstochowski
Gmina Lelów
działki 305/2, obręb Lelów

kategoria obiektu: IX

projektant b. sanitarnej:
mgr inż. EWELINA IŻYCKA
nr upr. SLK/6257/PWBS/16

branża:
SANITARNA
status:
PROJEKT BUDOWLANY
data:
XII 2019
skala:
1:100
nazwa rysunku:
RZUT KOTŁOWNI
nr rysunku:

S.01

nr strony: