



110 8

## ZASILANIE WENTYLATORÓW ŁAZIENKOWYCH

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE  
wg odrębnego opracowania

ZMIANY NIEISTOTNE

Uprawnienia budowlane w szczególności  
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  
Nr upr. 40/09/DOIA

ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIŻ MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012

1. RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.	WYKONANIE	OPRAWA EWAKUACYJNA TYPU INFINITI II LED, 2W, II 44, 3H lub równoważna
2. OSTATECZNĄ KOORDYNACJĘ PRZEPROWADZIĆ NA BUDOWIE.	EW2 / EW3	OPRAWA EWAKUACYJNA TYPU INFINITI II LED, 2W, IP44, 3H lub równoważna
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH PRACE POWIĄZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. NIEWSKAZANE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIĘŃ DO POZOSTAŁYCH.	AW5	OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA TYPU OUTDOOR LED, 6W, IP44, 3H lub równoważna (na zewnątrz drzwi wyjściowych z budynku)
4. WSZYSTKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.	AW1	OPRAWA AWARYJNA WPUSZCZANA TYPU EYE LED, 3W, IP44, 3H, lub równoważna
5. PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY USZCZELNIĆ OGNIOSCHRONNIE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY.		
6. PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY NIEBĘDĄCE ODDZIELENIEM STREF POŻAROWYCH NALEŻY WYKONAĆ W STANDARDOWYCH TULEJACH OCHRONNYCH.		
7. WSZELKIE PRZYWOŁANE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW URZĄDZEŃ O PARAMETRACH NIEGORSZYCH, NIŻ WYMIENIONE W OPRACOWANIU, PO UZYSKANIU AKCEPTACJI JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ I INSPEKTORA NADZORU.		
8. Z UWAGI NA MODERNIZACYJNY CHARAKTER ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY I ROZMIESZCZENIE INSTALACJI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKIKOLWIEK WATPLIWOSCI, NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PRACOWNIE PROJEKTOWA.		