



Gmina Lelów

42-235 Lelów
ul. Szczekocińska 18
www.lelow.pl

IDS 151398089
NIP 949-21-72-992

tel. (034) 355 01 21
faks (034) 355 00 49
e-mail: wojt@lelow.pl

GK.054.1.2020

Lelów, dnia 29 maja 2020 r.

Marcin Nowak
Radny Gminy Lelów

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie udostępnienia dla mieszkańców Nakła studni głębinowej przy szkole podstawowej w Nakle ustalono, że studnia ta jest zniszczona i jej uruchomienie wymagałoby renowacji otworu studziennego, wymiany rurociągu tłoczego oraz usunięcia pozostałości rury tłocznej wraz z pompą głębinową. Otwór studzienny został zniszczony, uległ korozji i został przerwany w czasie próby wyciągnięcia pompy głębinowej, które miało miejsce prawdopodobnie w 1998 r. W zniszczonym otworze pozostały pozostałości rury tłocznej i pompa głębinowa. Uruchomienie studni oprócz renowacji otworu oraz montażu nowej pompy i hydroforu wymaga wykonania jej zasilania. Ponadto zajdzie potrzeba dokonywania okresowych badań laboratoryjnych jakości wody, zakładając, że woda z tej studni będzie spełniać parametry wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone przez Ministra Zdrowia.

Wójt
Krzysztof Molenda