STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE



Bilans wentylacyjny

Numer pom.	Nazwa pom.	Powerzchnia	Kubatura	Ilość pow. nawiewanego	Krotność wymian	Ilość pow. wywiewanego	Krotność wymian
0.1a	Komunkacja	4,6	11,5	pośrednie			
0.1b	WC D.	4,73	11,83	z pom. korytarza		50	4,2
0.1c	WC M.	8,99	22,48	z pom. korytarza		75	3,3
0.2	Pom. orkiestry	43,93	109,83	450	4,1	450	4,1
0.3	Pom. koła gospodyń	46,23	115,58	480	4,2	480	4,2
0.4	Aneks socjalny	21,6	54	120	2,2	120	2,2
0.5	Korytarz	11,9	29,75	125	4,2	do pom. WC	
0.5a	Hol	34,7	86,75	90	1,0	do pom. szatni	
0.5b	Szatnia	8,49	21,23	z pom. hol		90	4,2

Legenda
- instalacja nawiewna
- instalacja wywiewna
315 / 125 / Ø100 - wymiar kanału prostokątnego / wymiar kanału okrągłego
- przepustnica (wymiar wg wymiaru kananłu)
KZ - klapa zwrotna (wymiar wg wymiaru kananłu)
85 m3/h / 160 - nawiewnik lub wywiewnik wirowy okrągły z przepustnicą/ wymiar/ wydajność
170 m3/h / 300 x 200 - kratka nawiewna lub wywiena z przepustnicą/ wymiar/ wydajność
T - 0,6m / Ø250 - tłumik akustyczna/ długość/ wymiar
- kratka transferowa w drzwiach

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

jednostka projektowa:
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
ul. Ikara 128B, 42-221 Częstochowa
tel . +48 605091722, 34/ 3722365, e-mail: p.szleper@gmail.com

nazwa projektu:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PODZIEMIACH BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY W DROCHLINIE NA CELE SPOŁECZNE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ OBIEKTU
Drochlin 73A, działka 817/3, Obręb 003, kategoria obiektu: XI

inwestor:
GMINA LELÓW
ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, tel. 34/ 355 01 21

projektant:
mgr inż. Ewelina Iżycka nr upr. SLK/6257/PWBS/16
sprawdzający:
mgr inż. Łukasz Mirczak nr upr. SLK/1059/PWOŚ/05

nazwa rysunku:
Rzut piwnic - instalacja wentylacji mechanicznej

data:	skala:
V 2020	1:100
nr rysunku: S5	strona: 68