



42-235 Lelów
ul. Szczekocińska 18
www.lelow.pl

Gmina Lelów

IDS 151398089
NIP 949-21-72-992

tel. (034) 355 01 21
faks (034) 355 00 49
e-mail: wojt@lelow.pl

Lelów, dnia 20 lutego 2020 r.

GR.271.2.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „**Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lelów w formule zaprojektuj i wybuduj**” planowanego do realizacji w ramach Projektu: „**Poprawa jakości powietrza poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Lelów**”.

Numer ogłoszenia: 505828-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:

Zapytanie 1

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o wymiarach 1675x992x40mm?

Ad. 1

Zamawiający dopuści moduł o podanych wymiarach. Jednocześnie Zamawiający uszczegóławia grubość ramy modułu na minimum 35 mm.

Zapytanie 2

Pytanie 1. *Prosimy o wskazanie miejsc montażu pomp ciepła.*

Ad. 1

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie montażu instalacji pomp ciepła. Zatem obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji i ustalenie z Inspektorem Nadzoru dokładnych miejsc montażu.

Pytanie 2. *Czy Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe?*

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

Zapytanie 3

Pytanie 1. *Zgodnie z wykazem budynków przewidzianych do montażu instalacji PV prosimy o informację na których adresach jest przewidziany montaż na dachu a na których na gruncie.*

Ad. 1

Zamawiający zawarł proponowaną wizualizację w PFU strona od 53 do 80. Zamawiający zastrzega, iż proponowane wizualizacje są propozycją. Ostateczny sposób montażu może ulec zmianie przez Wykonawcę. Natomiast taka zmiana musi zostać zaakceptowana przez powołanych Inspektorów Nadzoru. Jednocześnie w takim wypadku Wykonawcy nie mogą oczekiwać dodatkowego wynagrodzenia.

Strona 1 z 2



Pytanie 2. *Prosimy o potwierdzenie że w przypadku nie spełnienia warunków wytrzymałościowych przez dach przewidziany do montażu, wzmocnienie konstrukcji leży po stronie użytkownika.*

Ad. 2

Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem, iż ekspertyzy konstrukcji dachu zweryfikuje Inspektor Nadzoru. Natomiast w podanym przypadku Zamawiający ustali co będzie dla niego korzystniejsze czy wzmocnienie konstrukcji dachu czy wykonanie tej instalacji na gruncie. Natomiast Zamawiający zastrzega, iż zmiana posadowienia instalacji nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Pytanie 3. *Prosimy o potwierdzenie że zamawiający wymaga aby wykonawca zaopiniował konstrukcje dachu.*

Ad. 3

Zgodnie z PFU Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ekspertyzy konstrukcji dachu przez osobę uprawnioną. Ekspertyza musi zostać zaakceptowana przez powołanego Inspektora Nadzoru.

Pytanie 4. *Prosimy o potwierdzenie że zamawiający dopuści zastosowanie optymalizatorów mocy montowanych jak osobne urządzenia.*

Ad. 4

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5. *Prosimy o potwierdzenie że w celu wykonania monitoringu instalacji fotowoltaicznej po stronie użytkownika jest zapewnienie stałego łącza internetowego w miejscu montażu falownika.*

Ad. 5

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający ma obowiązek dostarczenia stałego łącza internetowego w danej lokalizacji. Po stronie Wykonawcy jest „połączenie „ falownika z siecią internetową.

Pytanie 6. *Ze względu na wielkość instalacji fotowoltaicznych, które zaliczane są do grupy mikro-instalacji prosimy o rezygnację z konieczności wykonywania pomiarów zawartych w punktach od 1 do 4 ze strony 31 programu funkcjonalno-użytkowego. Pragniemy zaznaczyć że pomiary te nie są wymagane w żadnej z norm czy obowiązujących przepisów*

Ad. 6

Zamawiający podtrzymuje w całości punkty 1-3. Natomiast punkt 4 Zamawiający będzie wymagał przebadania kamerą termowizyjną 10% modułów. Zamawiający podkreśla, iż dla wykonania wskazanych badań nie ma znaczenia wielkość instalacji.

Pytanie 7. *Ze względu na to że projektowane instalacje znajdują się na budynkach użyteczności publicznych prosimy o potwierdzenie że w przypadku konieczności wykonywania instalacji odgromowej, obowiązek ten będzie spoczywać na Zamawiającym.*

Ad. 7

Zamawiający potwierdza. Natomiast Zamawiający w PFU określił kiedy Wykonawca musi przebudować / zmodernizować instalację odgromową już istniejącą. Str. 11, 12, 29.

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 24 marca 2020 r. do godz. 12:00. Termin otwarcia 24 marca 2020 r. godz. 12:30.**

Wójt
Przewodniczący Rady
Grzegorz Molenda

Strona 2 z 2