



Gmina Lelów

42-235 Lelów
ul. Szczekocińska 18
www.lelow.pl

IDS 151398089
NIP 949-21-72-992

tel. (034) 355 01 21
faks (034) 355 00 49
e-mail: wojt@lelow.pl

Lelów, dnia 23 maja 2019 r.

GR.271.8.2019 (A.M)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu”.

Numer ogłoszenia: 545345-N-2019 z dnia 09.05.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:

Zapytanie 2

Pyt. 1

Czy możliwe jest wykonanie tras kablowych zasilania przez strych. Jeżeli tak jakie są wymagania?

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza wykonania tras kablowych zasilania przez strych.

Pyt. 2

Czy możliwe jest stosowanie dodatkowej izolacji kauczukowej tylko przy przejściu przez przegrody oraz na odcinkach zewnętrznych.

Ad. 2

Przewody należy izolować zgodnie z dokumentacją projektową.

Pyt. 3

Czy można wykonać zasilanie elektryczne dla wszystkich pompy ciepła z rozdzielni usytuowanej na piętrze.

Ad. 3

Tak. Wymaga to ewentualnej zmiany rozdzielni i kabla zasilającego.

Pyt. 4

Doprowadzenie instalacji elektryczno freonowej na piętrze możliwy jest tylko na tynkowo (Ściany wykonane z drewna brak możliwości bruzdowania)

Ad. 4

instalacje należy wykonać natynkowo i zabudować.

Pyt. 5

dłaczego usytuowanie pomp w projekcie jest różne dla wersji elektrycznej oraz opracowaniu sanitarnej

Ad. 5

Nadrzędną lokalizacją jest lokalizacja branży sanitarnej.

Pyt. 6

Czy dopuszczalna jest zmiana lokalizacji klimatyzatora-jednostki wewnętrznej JW 11 na lewą stronę okna?

Ad. 6

Tak. dopuszcza się zmianę lokalizacji klimatyzatorów.

z up. Wójta

Wojciech Nowak
Sekretarz Gminy